

Årlig service af luft-luft varmepumpe ved KMO-autoriseret montør

Forudsætninger for standard årlig service

- Udedel: Afstand fra fast grund til underkant maks. 1m, vægt maks. 40kg,
Indedel: Afstand fra gulv til overkant maks. 2.4m, vægt maks. 15 kg
Elinstallation: Der skal forefindes lovlig stikkontakt/sikkerhedsafbryder m. jord indenfor 2m fra udedel

Arbejdsomfang

- Dialog med kunden om eventuelle driftsproblemer konstateret.
- Visuel inspektion af ude- og indedel samt rør, isolering og elinstallationer.
- Rengøring af ude- og indel, rensning/udskiftning af filtre. Check/rensning af kondensafløb.
- Check af kølemiddel samt lækagesøgning.
- Opstart og check for mislyde, der kan indikere fejl. Speciel fokus på kundens observationer.
- Driftsmålinger i varme- og køletilstand.
- Servicerapport til kunden.
- Oprydning og bortskaffelse af medbragt emballage.

Følgende er ikke inkluderet i service

- Efterfyldning af kølemiddel (aftales med kunden, herunder hvorvidt anlægget bør skiftes ud)
- Uforudset arbejde (vil blive afregnet med timeløn på kr.450,-)
- Kørsel udover 40 km ialt (vil blive afregnet til 4 kr/km)
- Anlægget skal kunne serviceres, uden at møbler, beplantning og lignende er til gene for montøren.

Generelt

- Ved forgæves kørsel faktureres kr. 600,- (evt. afbud senest 24 timer før)
- Service udføres altid af KMO-autoriseret montør.